

Saksprotokoll

Utvalg: Råd for funksjonshemmede
Møtedato: 06.04.2010
Utvalgsak: 5/10
Arkivsak: 07/3148 - 33
Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN VARDEFJELLET- FELT BK2, FØRSTEGANGSBEHANDLING

Behandling:

Vedtak:

.
En stor andel av leilighetene vil ha livssøpsstandard, dette ser Rådet svært positivt på. Det kommer ikke fram hvilke av leilighetene som er av denne type. HC- parkering er ikke markert, Rådet ber derfor om at disse blir plassert i umiddelbar nærhet til livssøpsstandardleilighetene. Det opplyses i reguleringsbestemmelsene at krav til universell utforming vil bli ivaretatt. Rådet vil i tillegg til de punktene som er nevnt også påpeke viktigheten av at det anlegges ledelinjer og kontraster for svaksynte. Det anbefales på det sterkeste at heisene blir av typen "båreheis", da vil også funksjonshemmede som benytter elektrisk rullestol kunne benytte disse.
Når det gjelder sykkelparkering må det tas hensyn til at må være plass til ulike typer sykler, eks. store trehjulinger og elektriske sykler.