



**Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS**  
Forebyggende avdeling



6 0 0 R 0 / 10078668 Geomatikk  
07/3148-45 BREV UTTALELSE - OF

Sørum kommune –  
Plan- og utbyggingsseksjonen  
Att. Mona Helene Larsen  
Postboks 113

1921 SØRUMSAND

<b>Deres ref./deres dato:</b>	<b>Vår ref.:</b>	<b>Arkivkode:</b>	<b>Dato:</b>
07/3148-25/08.03.2010	2008/2/TOSE	M70	21.04.2010

**Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Vardefjellet – felt BK2**

Det vises til behandling av sak 12/10 i M/U den 02.03.2010.

Det vises også til oversendt dokumentasjon i e-post datert 6. april d.å. fra Sørum kommune. Dokumentasjonen er videreformidlet fra Rambøll, og viser bl.a. detaljert atkomst for brannbiler og brannvannsdekning.

Utbyggingen tilsier et brannvannskrav på 50 l/s, jfr. også tegning X05 – "brannvannsdekning, illustrasjon" hvor det henvises til brannteknisk rapport. Dette er uavhengig av brannvesenets eget utstyr. Av hensyn til effektivt uttak av vann anbefaler brannvesenet at det benyttes brannhydranter. Det må i så fall påses at disse plasseres på en betryggende måte i forhold til atkomst og vedlikehold av veier.

Vi forutsetter for øvrig at utbyggingen prosjekteres og blir bygget iht. gjeldende brannlovgivning, og viser i denne forbindelse til teknisk forskrift til Plan og bygningsloven (TEK), jfr. § 7-28.

Brannvesenet har utover dette ingen kommentarer, eller innvendinger til planen.

Med hilsen

Tom Riise  
Brannsjef/daglig leder

Tore Servold  
Avd. leder forebyggende

Kopi:  
Rambøll v/ Kjetil Ormbostad

**Postadresse:** Postboks 100, 1901 Fetsund  
**Kontoradresse:** Engaveien 6, Fetsund, 2000 Lillestrøm  
**Epost-adresse:** postmottak@orbr.no  
**Internett:** <http://www.orbr.no/>

**Sentralbord:** 63 88 61 00 (08:00-15:30)  
**Telefaks:** 63 88 10 93 (Adm)  
**Vakt Fet:** 95 13 84 68  
**Vakt Sørum:** 95 13 84 86

**Org.nummer:** 988 965 960  
**Bankgiro:** 1644.32.43031