

# TILSTANDSKONTROLL OG TØMMING AV OLJETANKER

Med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 1. Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde tanker. §1-5 Kontroll av nedgravde oljetanker, jf. §1-6.

<b>TANKEIER:</b>			
<b>EIERS ADRESSE:</b>			
<b>TANKENS ADRESSE:</b>			<b>PRODUKT:</b>
<b>TANK-VOLUM:</b>	<b>BELIGGENHET:</b>	<b>Nedgravd:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Innmurt:</b> <input type="checkbox"/>
		<b>Eget rom:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Annet:</b> <input type="checkbox"/>
		<b>G.NR.</b>	<b>B.NR.</b>

**Tanktype:** Enkelbunnet ståltank: ..... Dobbelbunnet ståltank: .....  
 (Kryss av) Rekondisjonert ståltank: ..... Rekondisjonert dato: .....  
 Ståltank med god korrosjonsbeskyttelse: ..... GUP – tank: .....

**Tiltak ved utførelsen av tilstandskontroll:**  
 (Kryss av) Innvendig rengjøring av hele tanken: ..... Innvendig stålbørsting: .....  
 Ultralydundersøkelse: ..... Banking med hammer: .....  
 Bruk av optisk hjelpemiddel: ..... Undersøkelse med syl: .....  
 Undersøkelse av tilkoblingspkt. til tanken: .....

SKADE STÅLTANK	INNVENDIG OBSERVERT SKADE	SKADE PÅ GUP-TANK
Dypeste innvendige skade: .....mm	Grop korrosjon (pitting): .....	Gjennomgående sprekker: .....
Dypeste utvendige skade: .....mm	Spenningskorrosjon: .....	Ikke gjennomgående sprekker: .....
Største platetykkelse: .....mm	Galvanisk korrosjon: .....	Buler med diameter < 25 cm: .....
Minste platetykkelse: .....mm	Synlige sveisefeil: .....	Buler med diameter > 25 cm: .....
	Skade i dobbelt bunn: .....	Tanken har laminatdefekter: .....

## SKADER PÅ TANKEN

<b>Beleggstype:</b> GUP: ..... Epoxy: .....	
<b>Skadetype:</b>	
Beleggets tykkelse tilfredsstillende ikke minimumskrav: .....	
Belegget dekker ikke hele tankoverflaten: .....	
Belegget tetter ikke rundt rørrinnføringer: .....	
Sprekker i belegget er gjennomgående: .....	
Sprekker i belegget er ikke gjennomgående: .....	
Belegget har sluppet over et område: > 100 cm <sup>2</sup> .....	
” ” ” ” ” ” : < 100 cm <sup>2</sup> .....	
Belegget har buler med diameter: > 8 cm <sup>2</sup> .....	
” ” ” ” ” ” : < 8 cm <sup>2</sup> .....	
Andre defekter angis under merknader: .....	Utvendige skader merk med <b>X</b> og innvendige med <b>O</b>

**TANKENS TILSTAND:** God: ..... Brukbar: ..... Dårlig: ..... Hull: .....

Tetthetskontroll skal utføres hvis tanken tilfredsstillende kravet til vider bruk. Viser til veiledningen punkt 2.6.2.

## MERKNADER/UTBEDRINGER:

<b>Dato</b>	<b>Utførende firma</b>
<b>Utført:</b>	<b>Stempel og underskrift:</b>

Journalen sendes Eidsberg kommune, Miljø- og kommunalteknikk, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen